



BİR KLEMENS KUTUSUNA AZAMİ **6 ADET ODA TERMOSTATI** BAĞLANABİLİR.  
 BİR KLEMENS KUTUSUNA AZAMİ **14 ADET AKTÜATÖR** BAĞLANABİLİR.  
 BİR ODA TERMOSTATI AZAMİ **7 ADET MOTORLU VANA** İLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR,  
 BU DURUMDA 5., 6. VE 7. AKTÜATÖRLER İLK ÜÇ AKTÜATÖR İLE ÇİFT BAĞLANARAK  
 VEYA DIŞARIDA BİR KLEMENS İLE AYRICA BİRLEŞTİRİLEREK KLEMENS KUTUSUNA BAĞLANABİLİR.

**FRÄNKISCHE**

İndeks	Değişiklik	Tarih	İsim	Proje	Klemens Kutusu	Ç.-No.	Ölçek	
a		12/2014	YA					YOK
b								
c								
d				Plan içeriği	Bağlantı Şeması 24V / 230V	düzenlendi	Tarih	İsim
e						kontrol edildi	12/2014	YA